

Zehrer + Petersen GmbH Co. KG

Harburger Schloßstr. 45


21079 Hamburg

Tel.: 040-766005-0

Peiltabelle 13000 Liter

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608/6616

∅ 200 cm



Erdtank

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	8								
2	21	41	1888	81	4969	121	8361	161	11395
3	38	42	1955	82	5053	122	8444	162	11460
4	59	43	2024	83	5137	123	8526	163	11524
5	82	44	2092	84	5221	124	8609	164	11588
6	108	45	2162	85	5306	125	8691	165	11650
7	137	46	2231	86	5390	126	8773	166	11712
8	167	47	2302	87	5475	127	8855	167	11773
9	199	48	2374	88	5559	128	8937	168	11834
10	233	49	2446	89	5644	129	9018	169	11893
11	268	50	2518	90	5729	130	9099	170	11952
12	306	51	2591	91	5814	131	9180	171	12009
13	344	52	2664	92	5899	132	9260	172	12066
14	385	53	2738	93	5984	133	9340	173	12122
15	426	54	2812	94	6070	134	9420	174	12177
16	470	55	2887	95	6155	135	9499	175	12230
17	514	56	2963	96	6240	136	9578	176	12283
18	560	57	3039	97	6326	137	9656	177	12335
19	607	58	3115	98	6411	138	9734	178	12386
20	655	59	3192	99	6497	139	9812	179	12435
bitte bestellen!		60	3269	100	6582	140	9889	180	12484
21	704	61	3347	101	6668	141	9966	181	12531
22	754	62	3425	102	6753	142	10043	182	12577
23	806	63	3503	103	6839	143	10119	183	12622
24	858	64	3582	104	6924	144	10194	184	12666
25	912	65	3661	105	7009	145	10269	185	12708
26	966	66	3741	106	7095	146	10344	186	12749
27	1022	67	3820	107	7180	147	10418	187	12788
28	1078	68	3901	108	7265	148	10492	188	12826
29	1135	69	3981	109	7350	149	10565	189	12862
30	1194	70	4062	110	7435	150	10637	190	12896
31	1253	71	4143	111	7520	151	10709	191	12929
32	1313	72	4225	112	7605	152	10781	192	12960
33	1374	73	4306	113	7689	153	10851	193	12989
34	1435	74	4388	114	7774	154	10922	194	13016
35	1498	75	4471	115	7858	155	10991	195	13040
36	1561	76	4553	116	7942	156	11060	196	13062
37	1625	77	4636	117	8026	157	11128	197	13081
38	1690	78	4719	118	8110	158	11196	198	13096
39	1755	79	4802	119	8194	159	11263	199	x
40	1821	80	4886	120	8277	160	11330	200	x

Zur Beachtung!

Die Literzahlen können nicht für genaue Messungen verwandt werden. Die Werte wurden rechnerisch ermittelt und unterliegen Toleranzen von bis zu 6%. Die Tabelle dient nur zum Nachweis der ungefähren Behälterfüllung.